



**OZNACZENIA**

— UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA OCYNKOWANEGO FeZn30x4 UKŁADANY ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W PN-EN 62305-3:2009  
 LUB UZIOM FUNDAMENTOWY WG OPISU WYKONANY Z PŁASK. FeZn30x4 LUB Fe30x4.  
 - - - - - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONANE Z PŁASKOWNIKA FeZn20x3 UKŁADANEGO W ZATYTKOWANYCH BRUZZACH POD WYKONCZENIEM ELEWACJI BUDYNKU LUB BEZPOŚREDNIO NA ELEWACJI NA WSPORNIKACH SCENNYCH.  
 ZK — GRUNTOWE STUDIUMKI KONTROLNO POMIAROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

**UWAGI:**

1. JAKO ZWODNÓD POZIOMY NA DACHU WYKORZYSTANO METALOWE POKRYCIE DACHU
2. WSZYSTKIE ŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ,
3. W MIEJSCU ŁĄCZENIA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW NP. ŻELAZO-MIEDZ STOSOWAĆ PRZEKŁADKI BIMETALICZNE.

Nazwa i adres obiektu budowlanego BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM; PARKING NA 80 MIEJSC POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNE, EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5 m <sup>3</sup> /NA DOBE; BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE MAGAZYNOWE	Nr nrn <b>E-34</b>
Tytuł rysunku <b>B2 - RZUT DACHU - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA</b>	skala <b>1:100</b>
PROJEKTANCI: architektura mgr inż. arch. Andrzej Gąsior inżynieria upr. proj. arch. Nr. B/L/13/90 architektura mgr inż. arch. Małgorzata Karpowicz	11.2015
instalacje elektryczne mgr inż. Włodzisław Jachciak upr. nr. W/6-617/81	
branża instalacji elektrycznych mgr inż. Andrzej Dzdulak upr. nr. W/6-214/83	