




LEGENDA:

-  - Czujka podczerwieni Siemens IR 120C
-  - Czujka stłuczenia szkła GLASSTREK 457 Paradox
-  - przewód YTDY 6x0.5

UWAGI:

- Czujki, kontaktory i podcentrkę z modułami montować wg DTR producenta urządzeń.
- Oprzewodowanie systemu SSWIN ułożyć w listwach i rurkach PCV, które układać w narożnikach ścian, sufitów i podłóg (wykorzystując architektoniczne zagłębienia).
- Należy stosować się do wytycznych konserwatora zabytków w sprawie wykonania instalacji SSWIN.
- Pomiędzy budynkami układać w ziemi kabele 2 x XZKAXw 3x2x0.6

Obiekt	ZABYTEKOWY BUDYNEK WIKARÓWKI w Kuleszach kościelnych Muzeum Rolnictwa w Cielichowcu		PHU "AL-IK" 15-564 Białystok ul. Storczykowska 16/20	
Nazwa rysunku	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU Pozbm +4.13	Data opracowania		07.2011 r.
		Nr. rys		6
		Skala		1 : 100
Opracował	Mirosław Piekaj		upr. Bj 66/93	
Sprawdził				