



ROZDZIELNICA TE/CO/1



Rozdzielnica TE/CO/1
 Natynkowa FP04SN2
 IP44, II klasa izolacji,
 RAL9010, IK09, g³. 205 mm
 Zgodność z normami PN-EN 61439

ROZDZIELNICA TE/CO/2



Rozdzielnica TE/CO/2
 Natynkowa FP04SN2
 IP44, II klasa izolacji,
 RAL9010, IK09, g³. 205 mm
 Zgodność z normami PN-EN 61439

NAMNA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM; PARKING NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNE, EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5 m ³ NA DOBĘ; BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE MAGAZYNOWE
TYTUŁ RYTUŃKU	BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH WIDOK ROZDZIELNIC TE/CO/1, TE/CO/2
PROJEKTANCI:	11
ARCHITEKTURA I KONSULTACJA	mgr inż. arch. Andrzej Grajter upr. proj. arch. Nr BL/13/90
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Małgorzata Karpowicz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Włodzisław Jaschay upr. inż. We-917/91
SPRAWDZANIWCY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	mgr inż. Andrzej Dziduch upr. inż. We-214/83