



- aparat grzewczo-
wentylacyjny
230V
AGW
- grzejnik
- FC
fan-coil grzewczo-
chłodzący 230V
- woda grzewcza
- woda lodowa
- solanka
- wymyennik ciepła

Uwaga:
Wszystkie przejścia przez
ściany pomieszczenia węzła
ciepłego zabezpieczyć EI-60

NAZWA ADRES OBJEKTU REGIONALNEGO	BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM. PARKING NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNE, EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5 m³ NA DOBĘ; BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE GRZEWCZYNOWE	NR RYS G-2
TYTUL RYŚUNKU	INST. GRZEWCZWA I CHŁODNICZA RZUT PARTERU - STREFA 2	SKALA 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Gajdar mgr inż. arch. Małgorzata Karpowicz	DATA 11.2015
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Beata Berezowska mgr inż. Barbara Krolak	
SPRZĘTOWO- PROJEKTOWE INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. bud. MAZ/0181/PO/S/06	