


TE/B2
 $P_n=23,3kW$
 $P_s=12,1kW$
 $I_n=18,7A$

ROZDZIELNICA SIŁOWA TE/B2

ŚRODEK DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN
 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 W UKŁADZIE SIECI WG TN-C-S

TABLICA TE W II KL. OCHRONNOŚCI



TABLICA TE/B2

WYKAZ ELEMENTÓW ROZDZIELNI :

TP/2/G

1. LAMPKI SYGNALIZACJI NAPIĘCIA = S-ZT 3
2. WTC, DOŁĄCZONY 3F 100A = S-ZT 1
3. WTC, NIEŁĄCZONY 100A = S-ZT 2
4. WTC, NIEŁĄCZONY 100A = S-ZT 2
5. WTC, NIEŁĄCZONY 100A = S-ZT 2
6. WTC, NIEŁĄCZONY 100A = S-ZT 2
7. WTC, NIEŁĄCZONY 100A = S-ZT 2
8. STYCZNIK SM 301 25A 1F = S-ZT 1

UWAGI:

1. WYPOSAŻENIE TABLICY ELEKTRYCZNEJ ZGODNE ZE SCHEMATAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
2. ROZDZIELNIE OPISAC I WYPOSAŻYC W STOSOWNIE PIKTOGRAMY OSTRZEŻAWCZE WSZELKIE ZMIANY W SCHEMACIE ROZDZIELNI I JEJ WYPOSAŻENIU NALEŻY UZGADNIĆ Z PROJEKTAŃTEM PRZY UDZIALE INWESTORA

TABLICA TE/B2

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPŁ. LEZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM; PARKING NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH; INDYWIDUALNE, EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5 m ³ NA DOBĘ; BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE MAGAZYNOWE	nr nrś E-14
Tytuł rysunku	BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH SCHEMAT I WIDOK TABLICY TE/B2	skala —
PROJEKTANCI:		
Architektura i inżynieria	mgr inż. arch. Andrzej Gnielner upr. proj. arch. Nr BZ/13/80	11.2015
Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata Karłowicz	
Inżynieria elektryczna	mgr inż. inżynier Jarosław upr. inż. Nr-817/81	
Pracownia projektowa	mgr inż. Andrzej Dziaduch upr. inż. Nr-214/83	